

質問書に対する回答

要領等のページ	質問内容	回答
実施要領 P1-2(6)	事業費が年度で分かれておりますが、事業者提案施設、その他公園施設の総整備費が総事業費に収まれば良いとの認識でよろしいでしょうか。	そのとおりです。
実施要領 P2-3	日曜日以外の土曜日、祝日は作業可能との認識でよろしいでしょうか。	旧富士見青年の家跡地ゾーン以外は、土曜日・日曜日・祝日は、できるだけ作業は控えて頂きたいと考えております。
実施要領 P5-6(5)	配置予定技術者は複数名での届出をおこない、事業者決定後にその中から1名を選定することは可能でしょうか。	問題ありません。
実施要領 P5-8(3)④	事業者提案内容は実施設計を経て確定するため、工事内訳書の精度は想定内訳書との認識でよろしいでしょうか。	問題ありません。
実施要領 P5-9(2)ウ	プレゼンテーションの実施時間(時間配分)をご教示ください。	プレゼンテーション30分、質疑15分の計45分を予定しております。
要求水準書 P2-3(1)②	インフラ施設の整備状況に通信(電話・ネット)に伴う記載がございませんが、管理棟への通信設備工事は工事費に含まれないとの認識でよろしいでしょうか。	そのとおりです。
要求水準書 P2-3(1)③イ	工事中に土壌汚染が判明した場合は、協議事項とさせていただき認識でよろしいでしょうか。	そのとおりです。
要求水準書 P2-3(1)③ウ	工事中に埋蔵文化財の存在が判明した場合は、協議事項とさせていただき認識でよろしいでしょうか。	そのとおりです。
要求水準書 P3-3(2)②	パークゴルフの券売機等の機器設置は、工事費に含まれないとの認識でよろしいでしょうか。	そのとおりです。
要求水準書 P3-3(2)②	会議室、物品販売スペースで使用する什器類は、工事費に含まれないとの認識でよろしいでしょうか。	そのとおりです。
要求水準書 P3-3(2)②	天災(地震・水害等)により管理棟が損壊または一部損壊した場合の建替え費用は別途との認識でよろしいでしょうか。	そのとおりです。 施工中において、予見できる災害に対して対策を講じていたにも関わらず発生した損壊については、復旧に係る負担については、別途予算確保に努めます。

要求水準書 P3-3(2)②	予期せぬ地中障害物があった場合の撤去、処分費用は別途協議との認識でよろしいでしょうか。	そのとおりです。
要求水準書 P3-3(2)②	建物申請のための敷地設定条件についてご教示ください(敷地求積図、測量図をご提供いただくことは可能でしょうか)	可能です。
要求水準書 P4-3(2)③	パークゴルフ場予定地の造成工事は埼玉県による別途発注ですが、ダンプトラックが通行できるトラフィカビリティを有しているとの条件で積算をしてよろしいでしょうか。	そのとおりです。
要求水準書 P4-3(2)③	パークゴルフコースの維持管理に必要な機械、車両は、工事費に含まれないとの認識でよろしいでしょうか。	そのとおりです。
要求水準書 P5-3(2)④E	大型バス5台が安全に乗降でき、駐車可能な施設とするために市指定施設の整備計画の内容(仕様)を一部変更することは可能でしょうか。	問題ありませんが、駐車台数は要求水準書に記載されている台数は確保してください。
要求水準書 P7-5(2)④	建設業務責任者(監理技術者)の常駐期間は、工事着手時から効力が発生するとの認識でよろしいでしょうか。	そのとおりです。
設計図面	事業者決定後、設計図面のCADデータをご提供いただくことは可能でしょうか。	可能です。
設計図面 図面番号-27	水場屋根を同等製品への変更することは可能でしょうか。	可能です。 ただし、要求水準書P7-5(1)①に記載のとおり材料の仕様が分かる資料等により確認をさせていただきます。
設計図面 図面番号-28	洗い場を同等製品へ変更することは可能でしょうか。	可能です。 ただし、要求水準書P7-5(1)①に記載のとおり材料の仕様が分かる資料等により確認をさせていただきます。
数量計算書 設計図面 図面番号-13 図面番号-15	【仕様書】及び数量総括表における排水整備工、電気整備工の数量ですが、設計図面と差異があります。【仕様書】及び数量総括表と設計図面のうちどちらの数量を優先すればよろしいでしょうか。	設計図面の数量が正となります。 修正した数量計算書を掲示いたします。